


Tekninen tietolehti

Valurasian aukkokansi 250, lattiarasioille nimelliskoko 9

Tuotenumero: 7400467



Aukkokansi valurasioille tyyppi UZD250-3/4 nimelliskoon 9 lattiarasian asentamista varten. Asennusaukkoa laskettu 3 mm jälkeensä asennettavaa sokkokantta varten.



St

Teräs

FS

kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	7400467
Tyyppi	DUG 250-3 9
Nimitys 1	Aukkokansi
Nimitys 2	250-2/3 GES9:lle
Valmistaja	OBO
Koko	282x282x4
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	62 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	5,6116 kg CO ₂ e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Valurasian aukkokansi 250, lattiarasioille nimelliskoko 9

Tuotenumero: 7400467



Mitat



Pituus	282 mm
Pohjamitta	282 mm
Korkeus	4 mm
Mitta a	244 mm
Mitta A	282 mm

Tekniset tiedot

Asennusaukon kansi	ei
Lattian hoito	kuiva
Mahdollisuus asentaa tiiviste	ei
Asennusaukko lattiarasialle	ei
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	kyllä
Kanavan pohjamitta maks.	250 mm
Kanavan leveys min.	190 mm
Materiaalin vahvuus	4 mm
Asennusaukko	nelikulmainen
Nimelliskoko	250 mm
Kojerasioiden nimelliskoko	9
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Malli raskaille kuormille	ei